

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**222346**

14.1. Вентилятор ВО 21-12 № 7,1 № 222346001506 изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации, ТУ 28.25.20.006-55528260-2021 и признан годным для эксплуатации.

14.2. Основные параметры вентилятора:

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Номер вентилятора	7,1
2	Материальное исполнение	K1
3	Двигатель	Мощность, кВт
		Синхронная частота вращения, об/мин
		1500

Дата изготовления: 23.10.2024


**Завод
ВЕНТИЛЯТОР**

**ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ОБЩЕОБЪЕМНЫЕ
ВО 21-12**

ПАСПОРТ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ОТК:

Соловьев С.А.

(подпись)

М.П.

ОТК
3

Россия
193315 г. Санкт-Петербург,
пр. Большевиков т.52, корп.9
(812) 331-00-97
www.zavodventilator.ru

ВО 21-12 №7,1 К1 4-О 2,2 кВт 1500 об/мин скотч прозрачный, на

Результаты испытаний			
Контролируемый параметр, единица измерения	Условия измерений	Предельно допустимое значение	Фактическое значение
Линейный ток электродвигателя, А	При холостом ходе вентилятора	50 (Ином)	44
Среднеквадратические значения составляющих вектора виброскорости в контрольных точках (при свободной установке вентилятора)*, мм/с	Радиальная составляющая в плоскости переднего подшипника (под углом 45°)	6,3	1,4
	Радиальная составляющая в плоскости заднего подшипника (под углом 45°)	6,3	1,7
Проверка момента затяжки резьбовых соединений			☒

Измерения проведены виброметром ВК-5М

ЭМ(SZ) ☐	ЭМ(V) ☒	Элком ☐	Eneral ☐	ЭлМаш ☐	Другое
Элдин ☐	МЭЗ ☐	УралЭлектро ☐	ВЭМЗ ☐	Сарапул ☐	

Настоящим подтверждается, что указанный вентилятор имеет допустимый остаточный дисбаланс и удовлетворяет требованиям ТУ завода-изготовителя.

Испытания провел: _____ (Рыж)

Дата: «22» 10 2024 года»