

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**222346**

14.1. Вентилятор ВО 21-12 № 7,1 № 222346001501 изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации, ТУ 28.25.20-006-55528260-2021 и признан годным для эксплуатации.

14.2. Основные параметры вентилятора:

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Номер вентилятора	7,1
2	Материальное исполнение	K1
3	Мощность, кВт	2,2
	Синхронная частота вращения, об/мин	1500

Дата изготовления: 23.10.2024

ОТК:

Соловьев С.А.

(подпись)

М.П.



ЕАС



**Завод
ВЕНТИЛЯТОР**

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

ОБЩЕОБЪЕМНЫЕ

ВО 21-12

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Россия

193315 г. Санкт-Петербург,
пр. Бельевиков д.52, корп. 9
(812) 331-00-97

www.zavodventilator.ru

ВО 21-12 №7,1 К1 4-О 2,2 кВт 1500 об/мин скотч прозрачный , на

Результаты испытаний

Контролируемый параметр, единица измерения	Условия измерений	Предельно допустимое значение	Фактическое значение
Линейный ток электродвигателя, А	При холостом ходе вентилятора	50 (Ином)	44
Среднеквадратические значения составляющих вектора виброскорости в контрольных точках (при свободной установке вентилятора)*, мм/с	Радиальная составляющая в плоскости переднего подшипника (под углом 45°)	6,3	2,6
	Радиальная составляющая в плоскости заднего подшипника (под углом 45°)	6,3	3,3
Проверка момента затяжки резьбовых соединений			✓

Измерения проведены виброметром ВК-5М

ЭМ(SZ) ☐	ЭМ(V) ☒	Элком ☐	Енерал ☐	ЭлМаш ☐	Другое
Элдин ☐	МЭЗ ☐	УралЭлектро ☐	ВЭМЗ ☐	Сарапул ☐	

Настоящим подтверждается, что указанный вентилятор имеет допустимый остаточный дисбаланс и удовлетворяет требованиям ТУ завода-изготовителя.

Испытания провел: ()

Дата: «22» 10 2024 года»