

**14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ****222346**

14.1. Вентилятор ВО 21-12 № 5.6 № 222346005503 изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации, ТУ 28.25.20-006-55528280-2021 и признан годным для эксплуатации.

14.2. Основные параметры вентилятора:

| № | Наименование параметра              | Значение параметра |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | Номер вентилятора                   | 5.6                |
| 2 | Материальное исполнение             | K1                 |
| 3 | Мощность, кВт                       | 1.5                |
|   | Синхронная частота вращения, об/мин | 1500               |

Дата изготовления: 21.10.2024

**Завод  
ВЕНТИЛЯТОР****ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ****ОБЩЕОБМЕННЫЕ****ВО 21-12****ПАСПОРТ****ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ОТК: \_\_\_\_\_ Соловьев С.А.



Россия

193315 г. Санкт-Петербург,  
пр. Большевиков д.52, корп.9  
(812) 331-00-97[www.zavodventilator.ru](http://www.zavodventilator.ru)**ЕНС**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВЕНТИЛЯТОРА ЗН-222346005503

ВО 21-12 №5,6 К1 6-Т 1,5 кВт 1500 об/мин скотч прозрачный, на

| Результаты испытаний                                                                                                               |                                                                          |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Контролируемый параметр, единица измерения                                                                                         | Условия измерений                                                        | Предельно допустимое значение | Фактическое значение |
| Линейный ток электродвигателя, А                                                                                                   | При холостом ходе вентилятора                                            | 36 (I <sub>ном</sub> )        | 36                   |
| Среднеквадратические значения составляющих вектора виброскорости в контрольных точках (при свободной установке вентилятора)*, мм/с | Радиальная составляющая в плоскости переднего подшипника (под углом 45°) | 6,3                           | 4,3                  |
|                                                                                                                                    | Радиальная составляющая в плоскости заднего подшипника (под углом 45°)   | 6,3                           | 3,8                  |
| Проверка момента затяжки резьбовых соединений                                                                                      |                                                                          |                               | ✓                    |

Измерения проведены виброметром ВК-5М

| ЭМ(SZ)<br><input type="checkbox"/> | ЭМ(V)<br><input type="checkbox"/> | Элком<br><input type="checkbox"/>       | Енерал<br><input type="checkbox"/> | ЭлМаш<br><input type="checkbox"/>   | Другое  |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Элдин<br><input type="checkbox"/>  | МЭЗ<br><input type="checkbox"/>   | УралЭлектро<br><input type="checkbox"/> | ВЭМЗ<br><input type="checkbox"/>   | Сарапул<br><input type="checkbox"/> | ПРАКТИК |

Настоящим подтверждается, что указанный вентилятор имеет допустимый остаточный дисбаланс и удовлетворяет требованиям ТУ завода-изготовителя.

Испытания провел: \_\_\_\_\_ (Подпись)

Дата: «18» 10 2024 года»