

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 222346

14.1. Вентилятор ВО 21-12 № 5,6 № 222346005505 изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации, ТУ 28.25.20-006-55528260-2021 и признан годным для эксплуатации.

14.2. Основные параметры вентилятора:

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Номер вентилятора	5,6
2	Материальное исполнение	K1
3	Двигатель	Мощность, кВт Синхронная частота вращения, об/мин
		1,5 1500

Дата изготовления: 24.10.2024

Соловьев АВЗ



ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ОБЩЕОБМЕННЫЕ

ВО 21-12

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Россия
193315 г. Санкт-Петербург,
пр. Большевиков д.52, корп.9
(812) 331-00-97
www.zavodventilator.ru



ОТК: Соловьев С.А.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВЕНТИЛЯТОРА ЗН-222346005505

ВО 21-12 №5,6 К1 6-Т 1,5 кВт 1500 об/мин скотч прозрачный , на

Результаты испытаний			
Контролируемый параметр, единица измерения	Условия измерений	Предельно допустимое значение	Фактическое значение
Линейный ток электродвигателя, А	При холостом ходе вентилятора	3,6 (I _{ном})	3,4
Среднеквадратические значения составляющих вектора виброскорости в контрольных точках (при свободной установке вентилятора)*, мм/с	Радиальная составляющая в плоскости переднего подшипника (под углом 45°)	6,3	1,8
	Радиальная составляющая в плоскости заднего подшипника (под углом 45°)	6,3	3,3
Проверка момента затяжки резьбовых соединений			☒

Измерения проведены виброметром ВК-5М

ЭМ(SZ) ☐	ЭМ(V) ☒	Элком ☐	Eneral ☐	ЭлМаш ☐	Другое
Элдин ☐	МЭЗ ☐	УралЭлектро ☐	ВЭМЗ ☐	Сарапул ☐	

Настоящим подтверждается, что указанный вентилятор имеет допустимый остаточный дисбаланс и удовлетворяет требованиям ТУ завода-изготовителя.

Испытания провел: _____ (Иванов)

Дата: «23» 10 2024 года»