

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

222346

14.1. Вентилятор ВО 21-12 № 7,1 № 222346001505 изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации, ТУ 28.25.20-006-55528280-2021 и признан годным для эксплуатации.

14.2. Основные параметры вентилятора:

№	Наименование параметра		Значение параметра
1	Номер вентилятора		7,1
2	Материальное исполнение		K1
3	Двигатель	Мощность, кВт	2,2
		Синхронная частота вращения, об/мин	1500

Дата изготовления: 23.10.2024

ОТК:

Соловьев С.А.

(подпись)



**Завод
ВЕНТИЛЯТОР**

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

ОБЩЕОБМЕННЫЕ

ВО 21-12

ПАСПОРТ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Россия

193315 г. Санкт-Петербург,
пр. Большевиков д.52, корп.9
(812) 331-00-97

www.zavodventilator.ru

ВО 21-12 №7,1 К1 4-О 2,2 кВт 1500 об/мин скотч прозрачный , на

Результаты испытаний			
Контролируемый параметр, единица измерения	Условия измерений	Предельно допустимое значение	Фактическое значение
Линейный ток электродвигателя, А	При холостом ходе вентилятора	50 (Ином)	44
Среднеквадратические значения составляющих вектора виброскорости в контрольных точках (при свободной установке вентилятора)*, мм/с	Радиальная составляющая в плоскости переднего подшипника (под углом 45°)	6,3	1,5
	Радиальная составляющая в плоскости заднего подшипника (под углом 45°)	6,3	1,8
Проверка момента затяжки резьбовых соединений			✓

Измерения проведены виброметром ВК-5М

ЭМ(SZ) ☐	ЭМ(V) ☒	Элком ☐	Eneral ☐	ЭлМаш ☐	Другое
Элдин ☐	МЭЗ ☐	УралЭлектро ☐	ВЭМЗ ☐	Сарапул ☐	

Настоящим подтверждается, что указанный вентилятор имеет допустимый остаточный дисбаланс и удовлетворяет требованиям ТУ завода-изготовителя.

Испытания провел: _____ (Подпись)

Дата: «22» 10 2024 года»