

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**222346**

14.1. Вентилятор ВО 21-12 № 6,3 № 222346003501 изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации, ТУ 28.25 20-006-55528260-2021 и признан годным для эксплуатации.

14.2. Основные параметры вентилятора:

№	Наименование параметра		Значение параметра
1	Номер вентилятора		6,3
2	Материальное исполнение		K1
3	Двигатель	Мощность, кВт	1,5
		Синхронная частота вращения, об/мин	1500

Дата изготовления: 16.10.2024


**Завод
ВЕНТИЛЯТОР**

**ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ОБЩЕОБМЕННЫЕ
ВО 21-12**

ПАСПОРТ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ОТК:

Соловьев С.А.



Россия
193315 г. Санкт-Петербург,
пр. Большевиков д.52, корп.9
(812) 331-00-97
www.zavodventilator.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВЕНТИЛЯТОРА ЗН-222346003501

ВО 21-12 №6,3 К1 4-Р 1,5 кВт 1500 об/мин скотч прозрачный , на

Результаты испытаний

Контролируемый параметр, единица измерения	Условия измерений	Предельно допустимое значение	Фактическое значение
Линейный ток электродвигателя, А	При холостом ходе вентилятора	36 (Ином)	32
Среднеквадратические значения составляющих вектора виброскорости в контрольных точках (при свободной установке вентилятора)*, мм/с	Радиальная составляющая в плоскости переднего подшипника (под углом 45°)	6,3	1,8
	Радиальная составляющая в плоскости заднего подшипника (под углом 45°)	6,3	3,5
Проверка момента затяжки резьбовых соединений			✓

Измерения проведены виброметром ВК-5М

ЭМ(SZ) ☐	ЭМ(V) ☒	Элком ☐	Енерал ☐	ЭлМаш ☐	Другое
Элдин ☐	МЭЗ ☐	УралЭлектро ☐	ВЭМЗ ☐	Сарапул ☐	

Настоящим подтверждается, что указанный вентилятор имеет допустимый остаточный дисбаланс и удовлетворяет требованиям ТУ завода-изготовителя.

Испытания провел: _____ ()

Дата: « 15 » 10 202 4 года»