

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 222346

14.1. Вентилятор ВО 21-12 № 6,3 № 222346003506 изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации, ТУ 28.25.20-006-55528260-2021 и признан годным для эксплуатации.

14.2. Основные параметры вентилятора:

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Номер вентилятора	6,3
2	Материальное исполнение	К1
3	Мощность, кВт	1,5
	Синхронная частота вращения, об/мин	1500

Дата изготовления: 22.10.2024

ОТК:

Соловьев С.А.

(подпись)

М.П.

ОТК
3

ЕАС

**Завод
ВЕНТИЛЯТОР****ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ОБЩЕОБМЕННЫЕ****ВО 21-12****ПАСПОРТ****ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Россия

193315 г. Санкт-Петербург,
пр. Большевиков д.52, корп.9

(812) 331-00-97

www.zavodventilator.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВЕНТИЛЯТОРА ЗН-222346003506

ВО 21-12 №6,3 К1 4-Р 1,5 кВт 1500 об/мин скотч прозрачный , на

Результаты испытаний			
Контролируемый параметр, единица измерения	Условия измерений	Предельно допустимое значение	Фактическое значение
Линейный ток электродвигателя, А	При холостом ходе вентилятора	36 (I _{ном})	33
Среднеквадратические значения составляющих вектора виброскорости в контрольных точках (при свободной установке вентилятора)*, мм/с	Радиальная составляющая в плоскости переднего подшипника (под углом 45°)	6,3	20
	Радиальная составляющая в плоскости заднего подшипника (под углом 45°)	6,3	24
Проверка момента затяжки резьбовых соединений			✓

Измерения проведены виброметром ВК-5М

ЭМ(SZ) ☐	ЭМ(V) ☐	Элком ☐	Енерал ☐	ЭлМаш ☐	Другое
Элдин ☐	МЭЗ ☐	УралЭлектро ☐	ВЭМЗ ☐	Сарапул ☐	Примечание

Настоящим подтверждается, что указанный вентилятор имеет допустимый остаточный дисбаланс и удовлетворяет требованиям ТУ завода-изготовителя.

Испытания провел: _____ (Иванов)

Дата: «21» 10 2024 года»