

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**222346**

14.1. Вентилятор ВО 21-12 № 5,6 № 222346005504 изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации, ТУ 28.25.20-006-56528260-2021 и признан годным для эксплуатации.

14.2. Основные параметры вентилятора:

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Номер вентилятора	5,6
2	Материальное исполнение	K1
3	Мощность, кВт	1,5
	Синхронная частота вращения, об/мин	1500

Дата изготовления: 21.10.2024

**Завод
ВЕНТИЛЯТОР****ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ****ОБЩЕОБМЕННЫЕ****ВО 21-12****ПАСПОРТ****ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Россия

193315 г. Санкт-Петербург,
пр. Большевиков д.52, корп.9
(812) 331-00-97

www.zavodventilator.ru

ОТК: _____ Соловьев С.А.

(подпись)

**ОТМ.
3****ЕНС**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВЕНТИЛЯТОРА ЗН-222346005504

ВО 21-12 №5,6 К1 6-Т 1,5 кВт 1500 об/мин скотч прозрачный , на

Результаты испытаний			
Контролируемый параметр, единица измерения	Условия измерений	Предельно допустимое значение	Фактическое значение
Линейный ток электродвигателя, А	При холостом ходе вентилятора	36 (Ином)	36
Среднеквадратические значения составляющих вектора виброскорости в контрольных точках (при свободной установке вентилятора)*, мм/с	Радиальная составляющая в плоскости переднего подшипника (под углом 45°)	6,3	3,1
	Радиальная составляющая в плоскости заднего подшипника (под углом 45°)	6,3	3,3
Проверка момента затяжки резьбовых соединений			У

Измерения проведены виброметром ВК-5М

ЭМ(SZ) ☐	ЭМ(V) ☐	Элком ☐	Еneral ☐	ЭлМаш ☐	Другое
Элдин ☐	МЭЗ ☐	УралЭлектро ☐	ВЭМЗ ☐	Сарапул ☐	ПРАКТИК

Настоящим подтверждается, что указанный вентилятор имеет допустимый остаточный дисбаланс и удовлетворяет требованиям ТУ завода-изготовителя.

Испытания провел: (Подпись)

Дата: «18» 10 2024 года»